

BESCHEINIGUNG

*über die energetische Bewertung der Fernwärme nach
FW 309-1 (Stand 05/2014) für das*

*Fernwärmeversorgungsnetz des
Biomasseheizwerks ~ Ostritz ~*

der TWO - Technische Werke Ostritz GmbH

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0,44$

Der bescheinigte Primärenergiefaktor beruht auf Bilanzdaten
des Fernwärmenetzes aus den Jahren 2012 bis 2014.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 16.07.2025.

Dresden den 17.07.2015



Dipl.-Ing. Susann Klenner

fp-Gutachter-Nr.: FW 609-235

